

石綿分析結果報告書

上尾市浅間台自治会 様

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

環境未来株式会社 山梨検査センター
代表者氏名 増田 克也
〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
TEL.055-274-0788 FAX.055-274-0779



件名 -
採取日 2026年1月14日
採取場所名 2階 トイレ 天井裏 鉄骨
試料名 吹付材
採取者 環境未来株式会社 安藤太郎 (特定建築物石綿含有建材調査者)
採取指示者 環境未来株式会社 安藤太郎 (特定建築物石綿含有建材調査者)
分析期間 2026年1月15日
分析方法 定性分析(JIS A 1481-1)
確認分析者 大沼 昭彦(日測協:評価区分1 認定No.2409合0328)

定性分析結果		定量分析結果
石綿の有無	石綿の種類	
有	クリソタイル	-
	-	-
	-	-

顕微鏡観察の結果

層	層の比率 (%)	形状または材質	試料の色	推定含有率(%)					
				Chr	Amo	Cro	Tre	Act	Ant
1	-	吹付材	ライトグレー	0.1-5	-	-	-	-	-
コメント		-							

石綿の種類は、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト

偏光顕微鏡写真

石綿の種類(屈折率)	Chr(1.550)	石綿の種類(屈折率)		石綿の種類(屈折率)	

発行日 2026年1月20日
報告書番号 KM2500045816-A1

石綿分析結果一覧表

上尾市浅間台自治会 様

環境未来株式会社 山梨検査センター
〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
TEL.055-274-0788 FAX.055-274-0779

件名 -
施設名 浅間台会館
住所 埼玉県上尾市浅間台3-7-5

分析結果

試料No.	採取場所名及び試料名	石綿の有無
001	2階 トイレ 天井裏 鉄骨 吹付材	有
	以下余白	

この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。